



Nº 0124-DG-HONADOMANI-SB.2014

Resolución Directoral

Lima, 10 de MARZO de 2014

Visto, el Expediente Nº 03441-14;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 016-98-SA/DM, se aprobó la Norma Técnica para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales, cuya aplicación es de referencia nacional, y permitirá mejorar y prolongar el uso, conservación, vida útil de la infraestructura física de los Hospitales del Ministerio de Salud, mediante un sistema práctico de mantenimiento preventivo, disminuyendo los riesgos de su deterioro físico, para mantener la calidad de atención a los usuarios;

Que, conforme al artículo 22º incisos b) y c) del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, aprobado por Resolución Ministerial Nº 884-2003-SA/DM, la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento tiene como objetivos funcionales lograr el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura mobiliaria, equipos, ambulancias y otros equipos, sistemas e instalaciones del Hospital, respectivamente;

Que, mediante documento s/n, de fecha 27 de Diciembre de 2013, el Director de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento informa a la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración que, el HONADOMANI-"San Bartolomé" cuenta con diversos equipos electromecánicos los cuales deben ser permanentemente sometidos a Mantenimiento Preventivo y Correctivo para mantener la operatividad de los mismos, de manera que permita coadyuvar en la Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento Médico; es por ello que, remite a la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración el **"Documento Técnico: Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 2014 del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"**, para su aprobación correspondiente, cuya finalidad general es *"Implementar un sistema de mantenimiento de Equipos Electromecánicos que con el tiempo han enfrentado desgaste de repuestos y accesorios y ameritan su cambio o reemplazo para lo cual se programa su ejecución"*, el mismo que como Documento Técnico cumple con la estructura y contenido establecido en el artículo 6.1.4 de la Resolución Ministerial Nº 526-2011/MINSA que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud";

Que, mediante Oficio Nº 117-DEA-HONADOMANI.SB.2014, la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración hace llegar al Director General el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 2014 del HONADOMANI-SB para su aprobación mediante Resolución Directoral; asimismo, con Memorandum Nº 0045.DG.HONADOMANI.SB.2014, el Director General remite a la

Oficina de Asesoría Jurídica el Plan de Mantenimiento, Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos del HONADOMANI-SB correspondiente al periodo 2014, para su aprobación mediante Resolución Directoral;

Con la visación de la Dirección Ejecutiva de Administración, del Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;



En uso de las atribuciones y facultades conferidas al Director General mediante Resolución Ministerial N°436-2011/MINSA y la Resolución Ministerial N° 884-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé";

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "**DOCUMENTO TECNICO: Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 2014**" del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", el cual consta de veintiocho (28) folios, que debidamente visados forman parte integrante de la presente Resolución Directoral.

Artículo Segundo.- Corresponde a la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento la responsabilidad de su difusión y cumplimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé".

Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Estadística e Informática publique la presente Resolución Directoral en la dirección electrónica www.sanbartolome.gob.pe del portal de Internet del Hospital Docente Madre Niño "San Bartolomé".

Regístrese y Comuníquese.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

DR. JULIO CANO CARDENAS
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 12788

JCC/JPGB/JCVO/OMMV
c.c.

- DEA
- OSGM
- OAJ
- OEI
- Archivo

El Presente Documento es
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Que He Tenido a la Vista

Sr. No. [illegible] [illegible] [illegible]
EDATARIO
HONADOMANI-SB
Fecha: 12-03-2014

HONADOMANI-SB
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
12.03.14
RECIBIDO
HORA: 13:30 FIRMA: [illegible]



Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO

"SAN BARTOLOMÉ"



**DOCUMENTO TECNICO: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 2014**



INDICE

- INTRODUCCIÓN.
- OBJETIVOS.
- FINALIDAD.
- BASE LEGAL.
- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
- CONTENIDO.
- ANEXOS.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
Ing. ELIBRANDO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80449
Director de la Clínica de Salud de

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS 2014

• INTRODUCCIÓN.

El Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos Electromecánicos, se sustenta en el **DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO POR EQUIPOS 2014**, ejecutado con la Coordinación de la Unidad de Mantenimiento de Equipos Electromecánicos, dando este como recomendación la elaboración y ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos en base al Inventario Físico Funcional del Equipamiento Electromecánico (IFFEE) realizado. Debemos mencionar que la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos se viene realizando a partir de Enero del 2012, el cual es supervisado, monitoreado y ejecutado en gran parte por personal especializado propio de la institución; para los Equipos Electromecánicos adquiridos por la institución, el cual se realizara a través de unas garantías controladas, buscando asegurar su funcionabilidad durante toda su vida útil, preservando de esta manera la inversión realizada.

Actualmente muchas instituciones y Hospitales de Salud no tienen clara la cultura de la Gestión de Mantenimiento en busca de la mejora continua lo que sin lugar a duda conlleva a las mismas realizar actividades de mantenimiento Preventivo y Correctivo manera imprevista, generándose días de paralización al servicio usuario y significativas pérdidas económicas a la institución sumándose el impacto social, cultural y económico a nuestra población.

En tal sentido es necesario que nuestra institución cuente con un documento que sistematice ordenadamente las acciones que se realizaran lo cual permita usar de manera adecuada el escaso recurso económico, humano y tecnológico así mismo la elaboración, implementación y ejecución del PMPCEE, debe ser aprobado por Resolución Directoral y dar a conocer a todos los jefes de departamento, unidades y servicios asistenciales de la institución.

• FINALIDAD

El presente Plan se elabora con la finalidad de implementar un sistema de mantenimiento de Equipos Electromecánicos que con el tiempo han enfrentado desgaste de repuestos y accesorios y ameritan su cambio ó reemplazo para lo cual se programa su ejecución.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTE-MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"
Ing. ELIBRANDO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios Ge

• **OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS**

OBJETIVOS GENERALES

Proteger la Inversión Patrimonial de los Equipos Electromecánicos del HONADOMANI SAN BARTOLOME, conservando y prolongando la vida útil de los bienes electromecánicos.

Mejorar la capacidad operativa de equipos electromecánicos e instalaciones mediante el fortalecimiento de los servicios usuarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evitar las paradas imprevistas no programadas de los servicios asistenciales de la institución y causar molestias en nuestros clientes potenciales, desmedro en los ingresos económicos de la institución y problemas derivados por equipos paralizados.
- Mantener un alto índice de operatividad de los equipos.
- Reducir los costos de energía por pérdidas innecesarias en los sistemas.
- Fomentar y concientizar la cultura del Mantenimiento Preventivo y Correctivo el cual permite realizar grandes ahorros a la institución, el cual podría ser utilizado en implementar de herramientas las áreas de nuestro servicio.
- Disminuir costos, aumentar eficiencia y eficacia en el soporte tecnológico de los equipos Electromecánicos y afines.
- Realizar y mantener el inventario actualizado de los equipos Electromecánico, información que contribuirá en la toma de decisiones.
- Elaboración de fichas técnicas donde se registraran información relevante del estado situacional, ubicación, repuestos de alta rotación, número de intervenciones, tiempo de antigüedad, marca, modelo, serie, código patrimonial de la totalidad de los equipos Electromecánicos

• **BASE LEGAL.**

- Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud Aprobada con R.M. N° 526 – 2011/MINSA.
- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé Resolución Ministerial N° 884-2003-SA/DM

- Resolución Ministerial N° 016-98-SA/DM que aprueba las “Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales”

- **ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

El presente **Documento Técnico: Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 2014**, es de aplicación exclusiva al **Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé** y está dirigido al Director Administrativo del Hospital.

- **CONTENIDO.**

Con el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos se optimiza las condiciones operativas del equipamiento electromecánico existente en la Institución.

- **ANEXOS:**

El resultado de la evaluación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos es el siguiente:

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-MINIL
"SAN BARTOLOME"
.....
Ing. ELIBRANDO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios de

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS

2014

MANTENIMIENTO

ITEM	EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	UBICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ELECTROBOMBA	HYDROSTAL	99020053	32160-6.6	CASA FUERZA	X				X				X			
2	ELECTROBOMBA	AURORA PUMP	96-01997-2		CASA FUERZA	X				X				X			
3	ELECTROBOMBA	HYDROSTAL	99040119		CASA FUERZA	X				X				X			
4	BOMBA P/AGUA	HYDROSTAL	99020250		ALMACEN DE COMBUSTIBLE	X				X				X			
5	ELECTROBOMBA DE PETROLEO	HYDROSTAL	97010501		ALMACEN DE COMBUSTIBLE	X				X				X			
6	ELECTROBOMBA	BURKS PUMP	85812		PASADIZO COCINA CENT.	X				X				X			
7	ELECTROBOMBA	BURKS PUMP	D85850		PASADIZO COCINA CENT.	X				X				X			
8	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	GOULDS PUMP		WS51012BF	PASADIZO COCINA CENT.	X				X				X			
9	ELECTROBOMBA	HYDROMECANICA		11511-2	SALA GRUPO ELECTROGENO	X				X				X			
10	ELECTROBOMBA	DE CALDERA ROLLER CO.			CASA FUERZA	X				X				X			
11	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	GOULDS PUMP			CASA FUERZA	X				X				X			
12	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	GOULDS PUMP			CASA FUERZA	X				X				X			
13	BOMBA P/AGUA	WORTINTON		C-429	CASA FUERZA	X				X				X			
14	BOMBA P/AGUA	HYDROSTAL	S/S		CASA FUERZA	X				X				X			
15	BOMBA P/AGUA(CELESTE)			C-412	CASA FUERZA	X				X				X			
16	ELECTROBOMBA DE AGUA	BURKS PUMP	82G112	31SCS 6M	CASA FUERZA	X				X				X			
17	TANQUE ABLANDADOR MANUAL	SLAWSKI INT.CO.OW	56832	966	CASA FUERZA	X				X				X			
18	TANQUE ABLANDADOR MANUAL				CASA FUERZA	X				X				X			
19	TANQUE SALMUERA				CASA FUERZA	X				X				X			
20	TANQUE ALMACEN COMBUSTIBLE				CASA FUERZA	X				X				X			
21	TANQUE DOSIFICADOR	AQUA PLUS			CASA FUERZA	X				X				X			
22	GRUPO ELECTROGENO	VOLVO-PENTA	686395210	RVM395	CASA FUERZA	X				X				X			
23	TANQUE ALMACEN COMBUSTIBLE				SALA GRUPO ELECTROGENO	X				X				X			
24	COMPRESOR DE AIRE	SCHULZ	1944706		SALA GRUPO ELECTROGENO	X				X				X			
25	COMPRESOR DE AIRE	SCHULZ	1944704		PLANTA DE OXIGENO	X				X				X			
26	CALDERA 80 BHP	INTESA			PLANTA DE OXIGENO	X				X				X			
27	CALDERA 80 BHP	INTESA			CASA FUERZA	X				X				X			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MANUEL JIMENO
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANDE CASTILLO
C.I. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS

2014

MANTENIMIENTO

ITEM	EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	UBICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
28	MAQUINA DE SOLDAR	SOLANDINA	92114838	TC-225	TALLER MECANICA	X				X				X			
29	MAQUINA DE SOLDAR	SOLANDINA	0801844-4318	TRC-300	TALLER MECANICA	X				X				X			
30	ESMERILADOR	ELECTRIC BENCH	1971.7	/ODG	TALLER MECANICA	X				X				X			
31	CARGADOR DE BATERIA GENERAL	RAYO			TALLER MECANICA	X				X				X			
32	ASCENSOR Nº 1	SHINDLER	69668	FM160M1140-4AP368	SALA MAQUINAS 8º PISO	X				X				X			
33	ASCENSOR Nº 2	SHINDLER	69669	FM160C-4AP288	SALA MAQUINAS 8º PISO	X				X				X			
34	COMPRESORA DE AIRE	SHULZ	141088	MSV20	PATIO DE PINTADO 4º PISO	X				X				X			
35	TORNILLO DE BANCO	SWERDEISH BRAND			TALLER MECANICA	X				X				X			
36	SIERRA CIRCULAR RADIAL	CRAFTSMAN	63165	KSS5131313699	TALLER DE CARPINTERIA	X				X				X			
37	MAQUINA GARLOPA	CRAFTSMAN	11320621		TALLER DE CARPINTERIA	X				X				X			
38	SIERRA CIRCULAR HORIZONTAL				TALLER DE CARPINTERIA	X				X				X			
39	SIERRA CIRCULAR				TALLER DE CARPINTERIA	X				X				X			
40	CIZALLADORA				TALLER MECANICA	X				X				X			
41	TORNILLO DE BANCO	SCHULZ			TALLER MECANICA	X				X				X			
42	COMPRESORA DE AIRE	SULLAIR	LS-40 SERIES	24KT	PLANTA DE OXIGENO									X			
43	GENERADOR DE OXIGENO	AIR CORPORATION	AS-480-1214 E	AS-450	PLANTA DE OXIGENO									X			
44	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO				PLANTA DE OXIGENO									X			
45	TANQUE ALMACENAM OXIGENO				PLANTA DE OXIGENO									X			
46	COMPRESORA DE AIRE	WAYNE WETZEL	39088	WTM-3.6 S/O	PLANTA DE OXIGENO									X			
47	COMPRESORA DE AIRE	WAYNE WETZEL	76189	WTM-3.6 S/O	PLANTA DE OXIGENO									X			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL JOSE C. GARCIA
SAN BARTOLOME

Ing. ELIENOR CASTILLO
Director de la Oficina de Servicios de
Nº 80449

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS

2014

NUTRICION Y DIETETICA

ITEM	EQUIPO	MARCA	COD. PAT.	MODELO	UBICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	MARMITA -200	FINNAQUA	322277390010	200L	COCINA CENTRAL	X				X				X			
2	AUTOCLAVE	GROENG	322277390009	100L	COCINA CENTRAL	X				X				X			
3	MARMITA	GROENG	322277390008	100L-EE-30	COCINA CENTRAL	X				X				X			
4	AUTOCLAVE	NACIONAL	3222277390004	150L	COCINA CENTRAL	X				X				X			
5	AUTOCLAVE	NACIONAL	3222277390001	150L	COCINA CENTRAL	X				X				X			
6	AUTOCLAVE	NACIONAL	3222277390002	200L	COCINA CENTRAL	X				X				X			
7	SARTEN ELECTRICA	FAGOR	322291240004	100L	COCINA CENTRAL	X				X				X			
8	COCINA ELECTRICA	KUPPERS BUSH	32229124001	50L	COCINA CENTRAL	X				X				X			
9	COCINA ELECTRICA	REPSA	322252550094	GHORN	COCINA CENTRAL	X				X				X			
10	SARTEN ELECTRICA	FAGOR	322257950001	60KW	COCINA CENTRAL	X				X				X			
11	HORNO ELECTRICO	LG	112263860060	DOMEST 6P3	COCINA CENTRAL	X				X				X			
12	REFRIGERADORA	SAMSUNG	112263860037	DOMEST 6P3	COCINA CENTRAL	X				X				X			
13	REFRIGERADORA	EDESA	322282990003	20 KG	COCINA CENTRAL	X				X				X			
14	PELADORA PAPAS		112208420006		COCINA CENTRAL	X				X				X			
15	CAMARA FRIGORIFICA CARNE		112208420003		COCINA CENTRAL	X				X				X			
16	CAMARA FRIGORIFICA VERDURAS		112208420003		COCINA CENTRAL	X				X				X			
17	LICUADORA INDUSTRIAL	SKYMSEM	322265900006		PASADIZO NUTRICION	X				X				X			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR EMILIO MORENO
"SAN CARLOS" DE LONJE

Ing. ELIABANDO TABOADA CASTILLO
C.I. P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS
2014
LAVANDERIA

ITEM	EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	COD. PAT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SECADORA INDUSTRIAL	EFAEMIN	SV 106	EFAS 60V/VAPOR		X				X				X			
2	LAVADORA ELECT INDUSTRIAL	DOMUS	31052	F-1000 VM		X				X				X			
3	LAVADORA	DOMUS	31052	F-1000	25228790003	X				X				X			
4	LAVADORA	DOMUS	62159	F-1000	25228790004	X				X				X			
5	LAVADORA	DOMUS	64010	F-1000	25228790005	X				X				X			
6	CALANDRIA POENSGEN	ME452		1241165		X				X				X			
7	PRENSA PLANCHADORA	COVEMAT	64017	UPPIAX		X				X				X			
8	PRENSA PLANCHADORA	POENSGEN	6272240	M35250		X				X				X			
9	SECADORA	DOMUS	62309	S60	252292430005	X				X				X			
10	SECADORA	DOMUS	62308	S60	252292430006	X				X				X			
11	SECADORA	DOMUS	62309	S-80		X				X				X			
12	TANQUE HIDRONEUMATICO	INTESA	060090389	TH		X				X				X			
13	BOMBA PIAGUA	HYDROSTAL	2000050183	/A1E-1.4M		X				X				X			
14	COMPRESORA DE AIRE	CAMBELL HAUSPELO	67227260003			X				X				X			

MINISTERIO DE LA SALUD
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRADO ALBAGADA CASTILLO
C. P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios Téc.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 2014

CENTRAL DE ESTERILIZACION - SUMINISTROS

ITEM	EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO/COD. PAT.	UBICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	AUTOCLAVE	AMSCO	264843	ME3636R / 322200250004	SUMINISTROS	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2	AUTOCLAVE	ESTERILIZA I		322000250016	SUMINISTROS	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
3	AUTOCLAVE	ESTERILIZA		449	SUMINISTROS	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
4	AUTOCLAVE	OPICI		32220050007	SUMINISTROS	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
6	ESTERILIZADORA	ESTERILIZA II			SUMINISTROS	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
7	COMPRESORA	SCHULZ	MSV20 MAX	672227260018	SUMINISTROS	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8	FILTRO SECADOR	SCHULZ	SRS60	672227260020	SUMINISTROS	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR RAFAEL ANGLADE
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANGA TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80448
Director de la Oficina de Mantenimiento

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS
2014

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	COD. PAT.	UBICACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	MAQUINA DE COSER	SINGER	FACILITA 2868C	6750236000003	COSTURA	X				X				X			
2	MAQUINA DE COSER	SINGER	FACILITA 2868C	6750236000002	COSTURA	X				X				X			
3	MAQUINA DE COSER	SINGER	DOL8300N	675024700010	COSTURA	X				X				X			
4	MAQUINA DE COSER SEMI-IND.	SINGER	DOL8300N	675024700009	COSTURA	X				X				X			
5	MAQUINA DE COSER SEMI-IND.	SINGER	DOL8300N	675024700011	COSTURA	X				X				X			
6	MAQUINA CORTADORA	SIRUBA	757 F516M2 - 35	6750258000001	COSTURA	X				X				X			
7	MAQUINA DE COSER	JUKI	DOL8300N	675024700008	COSTURA	X				X				X			
8	MAQUINA DE COSER	JUKI	DOL8300N	675024700012	COSTURA	X				X				X			
9	MAQUINA PORTATIL	SIRUBA	S/M	6750102000002	COSTURA	X				X				X			
10	CORTADORA DE TELA	EASTMAN	523	6750102000001	COSTURA	X				X				X			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR BARTOLOME
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBERTO TABOADA CASTILLO
C. J. P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS

2014

IMPRESA

ITEM	EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	UBICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	FOTOCOPIADORA DIGITAL	DIALTA	21729970	3510	IMPRESA	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2	FOTOCOPIADORA DIGITAL	DIALTA	21731166	3510	IMPRESA	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
3	FOTOCOPIADORA DIGITAL	KONICA		7033	IMPRESA	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
4	FOTOCOPIADORA ANALOGICA	CANNON		2020	IMPRESA	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
5	MAQUINA DUPLICADORA	GESTETNER		COPY PRINTER 5327	IMPRESA	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
6	ANILLADORA	COMPACTA			IMPRESA	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SEBASTIAN CABRELLA
SAN BARTOLOME

Ing. ELIBRANDO FERRER CASTILLO
C.I. 8.000.000.448
Deposito en la Oficina de Registro G.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS

2014

TRANSPORTES

ITEM	UNIDAD VEHICULAR	MARCA	MODELO	PLACA	UBICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	AMBULANCIA	TOYOTA	HIACE GLASS VAN	QI-8948	HONADOMANI-S.B.	X				X				X			
2	AMBULANCIA	PEUGEOT	330 MH	QG-6476	HONADOMANI-S.B.	X				X				X			
3	CAMIONETA (C/QUINDA)	CHEVROLET	PIK UP	TI-6953	HONADOMANI-S.B.	X				X				X			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ROSENTE MACCHINO
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIZABETH TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80349
Directiva de la Oficina de Servicios

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA

: ENERO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO.

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						EXTRAC.DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO.	CODIG.PATRIMO	CAPACID. BTU/H.		
01	S.DE OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
02	S.DE OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
03	S.DE OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640606	5055-024-301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
04	S.DE OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640548	5055-036501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
06	S.DE OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976400115	5055-048511A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
07	S.DE OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097064605	5055-024301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
08	PASADIZO DE SALA OP.	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976403550	5055-036501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO	1,997
09	INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	X08116829	NZAE60AH		60,000		2,008
10	BANCO SANGRE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	NZA-E60AH		36,000		2,008
11	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO	2,006
13	BANCO DE LECHE	T. SPLIT DUCTO					36,000		2,013
14.15	UCI DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL	2,010
16.17	SALA DE A.CRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN				36,000	MOD.ACNEF30101	ENERO
18	FARMAC.DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	6	
20	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000		2,006
21	LABORAT.CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000		2,006
22	TAMIZA-JE	T. SPLIT DUCTO	LENOX	5816K21096	MN-036-HS		24,000		2,006
23	FARMACIA JR. CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000		2,011
24.25	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A. CENTRIFUGO	2,011
27		T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A. CENTRIFUGO	2,011
28	PROUDCCION F.PARENT.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-01		24,000	INVEC.DE AIRE	2,012
29	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-02		24,000	INVEC.DE AIRE	2,012
30	ALMAC.EVAL.FARMACE.	T. SPLIT DECOR.	YORK		EQ-AA-03		18,000	INVEC.DE AIRE	2,012
31	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO							6/2013

NUMERO DE UNIDADES: 24 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 23 EQUIPOS TIPO SPLIT DUCTO Y 01 EQUIPO SPLIT PARED.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTAL
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANDO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80445
Ingeniero de la Ciudad de Servicios de

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA

: FEBRERO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						EXTRAC. DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIG. PATRIMO	CAPACID. BTU/H.		
01	S.D.E OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
03	S.D.E OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
04	S.D.E OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640605	5055-024301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
05	S.D.E OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640548	5055-036501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
06	S.D.E OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640015	5055-048511A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
07	S.D.E OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097664605	5055-024301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
08	PASADIZO DE SALA OP.	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640550	5055-036501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO	1,997
10	INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	XO8116829	NZAE60AHA		60,000		2,008
11	BANCO SANGRE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	NZA-E60AH		36,000		2,008
12	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO	2,006
13	BANCO DE LECHE	T. SPLIT DUCTO					36,000		2,013
14	UCI DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL	2,010
15	SALA DE A. CRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN				36,000	MOD.ACNF30101	ENERO
17	FARMAC. DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	6	
18	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000		2,006
19	LABORAT. CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000		2,006
20	TAMIZAJE	T. SPLIT DUCTO	LENEX	5816K2T096	MN-036-HS		24,000		2,006
21	FARMACIA/R. CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000		2,011
22	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A. CENTRIFUGO	2,011
24		T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A. CENTRIFUGO	2,011
25	PROUDCCION F. PARENT.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-01		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
26	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-02		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
27	ALMAC. EVAL. FARMACE.	T. SPLIT DECOR.	YORK		EQ-AA-03		18,000	INVEC. DE AIRE	2,012
28	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO							6/2,013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTAL
SAN BARTOLOME

Ing. ELIBRANDO TABORDA CASTILLO
C.I.P. N° 80349
Director de la Oficina de Servicios

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED Y TECHO-SISTEMAS DE ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE POR CONDUCTOS.

FECHA MARZO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						CONSOLA O EVAPORAD.	AÑO DE INSTALACION
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIGO DE PATRIMONI	CAPACID. BTU/H.		
01	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	101TAF00579	S1092CD		9,000 BTU)	SI	02-01-2013
03	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAAH02469	SJ122CD		12,000 BTU	SI	02-01-2013
	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TANA02579	SJ182CD		12,000 BTU	SI	02-01-2013
04	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAF2015007	SJ182CD		12,000 BTU	SI	04-01-2013
05	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADRO1786	SJ182CD		12,000 BTU	SI	04-01-2013
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAYV01106	SJ182CD		12,000 BTU	SI	04-01-2013
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADP01810	SJ182CD		36,000 BTU	SI	04-01-2013
06	EMERG. PEDIATRIA Y GINECO OBSTETRICIA	ADMISION Y ASPIRAC. AIRE	MOTOR INYEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	2,011
07	OF. LOGISTICA	SPLIT PARED	MIREDA	17310223061	MOU-36CR		24,000	SI	2,010
	ALMACEN LOGISTICA	SPLIT PARED	CARRIER	0466301908	38CK024-318		24,000	SI	2,008
08	RAYOS - X	SPLIT PARED	MIREDA	B7613611706	MUC-48 CRM		48,000	SI	2,008
10	AUD.BRAHAM. LUDMIR	SPLIT PARED	CARRIER	X081683828	N2A-E24AKA		48,000	SI (2,013)	2,009
	ECOGRAFIA RX	SPLIT PARED	YORK		HVO-036M		18,000	SI	2,010
11	CENTRO DE ACOPIO	ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE	MOTOR INYEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	2010
12	LABO.ENDOCRINOLOG. C. ESTERILIZACION							NO	2,011
								NO	2,012
14	C.ACOPIO R.COMUNES	ASPIRAC. AIRE	MOTOR EXTRC		S/C.			NO	AGOST2013.
15	CENTRO PRODUCC. FORMULAS ENTERAL	ADMISION Y ASPIR DE AIRE	MOTOR INYEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	6/2013.
17	ENDOCRINOLOGIA	SPLIT PARED	BOLDPOINT	31106430	ATM-24-430			SI	2,009
18	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	04132961060	38KCD00012		24,000	SI	2,006
	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	090E1022471	38K CD 60		24,000	SI	2,006
	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	0422663549	38KCE024113		24,000	SI	2,009
19	ALMAC. DE FARMACIA	SPLIT PARED					24,000	SI	2,011
20	FARMACIA. S.OP LABORAT. MUESTR.S	SPLIT PARED	L. G. LENNOX	94X-2000 S/N	SJ-122CD		12,000	SI	2,009
		SPLIT PARED		S/N.	AT-12M301AS		18,000	SI	2,009
21	SERVICIO NEONATAL	SPLIT PARED	L. G.	S/N.	SJ-12CD		24,000	SI	2,009
	SER.INTERME.NEONAT	SPLIT PARED	L. G.	S/N.	C18-24R		24,000	SI	2,009
22	REFEREIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-1222CD		12,000	SI	2,009
	REFEREIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-1222CD		12,000	SI	2,010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MANUEL MORALES
"SAN GABRIEL DOMESTICO"

Ing. ELIBRADO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 60449
Director de la Oficina de Servicios

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED Y TECHO-SISTEMAS DE ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE POR CONDUCTOS.

FECHA MARZO 2014. [REFERENCIAL]

MODALIDAD SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS							CONSOLA O EVAPORAD.	AÑO DE INSTALACION
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIGO DE PATRIMONIO	CAPACID. BTU/H.			
24	INFORMATICA	SPLIT VENTANA	CARRIER	1424CK1210	CWA-02410A		12,000 BTU		2,009	
	INFORMATICA	SPLIT VENTANA	CARRIER	1424CK2111	CWA-02410A		12,000 BTU		2,009	
	INFORMATICA	SPLIT PARED	CIAC	1230704935	CE-024PH3		12,000 BTU	SI	2,012	
25	ENDOSCOPIA	SPLIT PARED	L. G	94EX2000	SJ-112CD		18,000 BTU	SI	2,010	
26	DOSIS UNITARIA	SPLIT PARED	L. G	S/N	SJ-122CD			SI	17.4.09	
	UNIDAD N.P.T	SPLIT PARED	YORK	S/N	YSD-A24FS			SI	17.3.12	
	UNIDAD N.P.T	SPLIT PARED	L. G	2435024491	YSD-A24FS			SI	20.3.10	
27	DIRECCION GENERAL	SPLIT PARED	L. G	241X001H	SJ182HDDUAL			SI	1.01-13	
	SECRETARIA DIRECC	SPLIT PARED	L. G	204TAVY00063	SJ182HDDUAL			SI	4-01-13	
28	A.DE INVESTIGACION	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000116	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONAC 2012	
29	A.ESTEREOMETRIA	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000171	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONACION	
31	ASESORIA JURIDICA	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000117	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONACION	
	FARMACIA INTERNA	SPLIT PARED	L. G	S/N	SJ-24-2HD			SI	SJ-24-2HD	
	LABOR CENTRAL	SPLIT PARED						SI		

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL JOSE F. RODRIGUEZ
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANDO TABORDA CASTILLO
C.I.P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA

: ABRIL 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						EXTRAC.DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO.	CODIG.PATRIMO	CAPACID. BTU/H.		
01	S.DE OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
02	S.DE OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
03	S.DE OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640606	5055-024-301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
04	S.DE OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640548	5055-036-501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
05	S.DE OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640015	5055-048-51A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
07	S.DE OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097064605	5055-024-301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
08	PASADIZO DE SALA.OP.	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640550	5055-036-501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO	1,997
09	INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	XO8116829	NZA660AHA		60,000		2,008
10	BANCO SANGRE	T.SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	NZA-E60AH		36,000		2,008
11	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO	2,006
12	BANCO DE LECHE	T.SPLIT DUCTO					36,000		2,013
14.15	UCT DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL	2,010
16.17	SALA DE A.CRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN				36,000	MOD.ACNEF30101	ENERO
18	FARMAC.DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	6	
19	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000		2,006
21	LABORAT.CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000		2,006
22	TAMIZAJE	T. SPLIT DUCTO	LENEX	5816K2T096	MN-036-HS		24,000		2,006
23	FARMACIA/R.CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000		2,011
24	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A.CENTRIFUGO	2,011
25		T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A.CENTRIFUGO	2,011
26	PROUDCCION F.PARENT.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-01		24,000	INVEC.DE AIRE	2,012
28	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-02		24,000	INVEC.DE AIRE	2,012
29	ALMAC.EVAL.FARMACE.	T.SPLIT DECOR.	YORK		EQ-AA-03		18,000		
30	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO							6/2,013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR BARRAL
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRAMO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 60449
Director de la Oficina de Servicios G.

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA

: MAYO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DÍA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS					EXTRAC. DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIG. PATRIMO	CAPACID. BTU/H.	
01	S. DE OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO
02	S. DE OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO
03	S. DE OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976400606	5055-024-301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO
05	S. DE OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976400548	5055-036-501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO
06	S. DE OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640015	5055-048-51A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO
07	S. DE OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	409764005	5055-024-301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO
08	PASADIZO DE SALA OP. INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976400550	5055-036-501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO
09	BANCO SANGRE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	X08116829	NZAE600AHA		60,000	
10	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	NZA-E60AH		36,000	
12	BANCO DE LECHE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO
13	UCI DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL
14.15	SALA DE A. CRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN				36,000	MOD. ACNEF30101
16.17	FARMAC. DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	6
19	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000	
20	LABORAT. CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000	
21	TAMIZAJE	T. SPLIT DUCTO	LENOX	5816K2T096	MN-036-HS		24,000	
22	FARMACIA JR. CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000	
23	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A. CENTRIFUGO
24		T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A. CENTRIFUGO
26		T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-01		24,000	INVEC. DE AIRE
27	PRODUCCIÓN F. PARENT.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-02		24,000	INVEC. DE AIRE
28	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-03		18,000	INVEC. DE AIRE
29	ALMAC. EVAL. FARMACE.	T. SPLIT DUCTO	YORK					
30	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO						6/2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ORCENI MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANZO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED Y TECHO-SISTEMAS DE ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE POR CONDUCTOS.

FECHA JUNIO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						CONSOLA O EVAPORAD.	AÑO DE INSTALACION
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIGO DE PATRIMONI	CAPACID. BTU/H.		
02	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	101TAF00579	SJ1092CD		9,000 BTU.)	SI	02-01-2013
03	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TABN02469	SJ1122CD		12,000 BTU.	SI	02-01-2013
	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TANA02579	SJ1182CD		12,000 BTU	SI	02-01-2013
04	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAFZ015007	SJ1182CD		12,000 BTU.	SI	04-01-2013
05	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADRO1786	SJ1182CD		12,000 BTU	SI	04-01-2013
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAYV01106	SJ1182CD		12,000 BTU.	SI	04-01-2013
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADP01810	SJ1182CD		36,000 BTU	SI	04-01-2013
06	EMERG. PEDIATRIA Y GINECO OBSTETRICIA	ADMISION Y ASPIRAC. AIRE	MOTOR INVEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	2,011
07	OF. LOGISTICA	SPLIT PARED	MIREDA	17310223061	MOU-36CR		24,000	SI	2,010
	ALMACEN LOGISTICA	SPLIT PARED	CARRIER	0466301908	38CK024-318		24,000	SI	2,008
09	RAYOS - X	SPLIT PARED	MIREDA	B7613611706	MUC-48 CRM		48,000	SI	2,008
10	AUD.BRAHAM. LUDMIR	SPLIT PARED	CARRIER	X081683828	N2A-E24AKA		48,000	SI (2,013)	2,009
	ECOGRAFIA RX	SPLIT PARED	YORK		HVO-036M		18,000	SI	2,010
11	CENTRO DE ACOPIO	ADMISION Y	MOTOR INVEC.		S/C.			NO	2010
12	LABO.ENDOCRINOLOG. C ESTERILIZACION	ASPIRCACION DE AIRE	MOTOR EXTRC					NO	2,011
								NO	2,012
13	C.ACOPIO R.COMUNES	ASPIRAC. AIRE	MOTOR EXTRC		S/C.			NO	AGOST2013.
14	CENTRO PRODUCC. FORMULAS ENTERAL	ADMISION Y ASPIR.DE AIRE	MOTOR INVEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	6/2013.
16	ENDOCRINOLOGIA	SPLIT PARED	BOLDPOINT	31106430	ATM-24-430			SI	2,009
17	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	04132961060	38KCD00012		24,000	SI	2,006
	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	090E1022471	38K CD 60		24,000	SI	2,006
	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	0422663549	38KCE024113		24,000	SI	2,009
18	ALMAC. DE FARMACIA	SPLIT PARED					24,000	SI	2,011
19	FARMACIA. S.OP LABORAT. MUESTR.S	SPLIT PARED	L. G. LENNOX	94X-2000 S/N	SJ-122CD AT-12M301AS		12,000	SI	2,009
		SPLIT PARED		S/N.	SJ-12CD		18,000	SI	2,009
20	SERVICIO NEONATAL	SPLIT PARED	L. G.	S/N.	C18-24R		24,000	SI	2,009
	SER.INTERME.NEONAT	SPLIT PARED	L. G.	S/N.	SJ-1222CD		24,000	SI	2,009
21	REFERIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N.	SJ-1222CD		12,000	SI	2,009
	REFERIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N.	SJ-1222CD		12,000	SI	2,010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME

ELIBRANDO: MIRANDA CASTILLO
C.I.P. N° 80448

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED Y TECHO-SISTEMAS DE ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE POR CONDUCTOS.

FECHA JUNIO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS							CONSOLA O EVAPORAD.	AÑO DE INSTALACION
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIGO DE PATRIMONI	CAPACID. BTU/H.			
23	INFORMATICA	SPLIT VENTANA	CARRIER	1424CK1210	CWA-02410A		12,000 BTU		2,009	
24	INFORMATICA	SPLIT VENTANA	CARRIER	1424CK2111	CWA-02410A		12,000 BTU		2,009	
	INFORMATICA	SPLIT PARED	CIAC	1230704935	CE-024PH3		12,000 BTU	SI	2,012	
25	ENDOSCOPIA	SPLIT PARED	L.G.	94EX2000	SJ-112CD		18,000 BTU	SI	2,010	
	DOSIS UNITARIA	SPLIT PARED	L. G	S/N	SJ-122CD			SI	17.4.09	
26	UNIDAD N.P.T	SPLIT PARED	YORK	S/N	YSD-A24FS			SI	17.3.12	
	UNIDAD N.P.T	SPLIT PARED	L. G	2435024491	YSD-A24FS			SI	20.3.10	
27	DIRECCIÓN GENERAL	SPLIT PARED	L. G	241X001H	SJ182HDDUAL			SI	1.01-13	
	SECRETARIA DIRECC	SPLIT PARED	L. G	204TAVV000063	SJ182HDDUAL			SI	4-01-13	
28	A.DE INVESTIGACION.	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000116	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONAC.2012	
30	A.ESTEREOMETRIA	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000171	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONACIÓN	
	ASESORIA JURIDICA	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000117	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONACIÓN	
31	FARMACIA INTERNA	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-24-2HD			SI	SJ-24-2HD	
	LABOR. CENTRAL	SPLIT PARED						S		

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRADO AGUIRRE CASTILLO
C.I.P. N° 80449
Directo de la Oficina de Servicios de

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA : JULIO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO.

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						EXTRAC. DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIG. PATRIMO	CAPACID. BTU/H.		
01	S.D.E OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
02	S.D.E OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
03	S.D.E OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640606	5055-024301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
04	S.D.E OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640548	5055-036501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
05	S.D.E OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640015	5055-048511A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
07	S.D.E OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097064605	5055-024301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
08	PASADIZO DE SALA OP.	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640550	5055-036501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO	1,997
09	INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	XO8116829	NZAE60AHA		60,000		2,008
10	BANCO SANGRE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	NZA-E60AH		36,000		2,008
11	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO	2,006
12	BANCO DE LECHE	T. SPLIT DUCTO					36,000		2,013
14, 15	UCI DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL	2,010
16, 17	SALA DE A. CRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN				36,000	MOD.ACNF30101	ENERO
18	FARMAC. DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	6	
19	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000		2,006
21	LABORAT. CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000		2,006
22	TAMIZAJE	T. SPLIT DUCTO	LENOX	5816K21096	MN-036-HS		24,000		2,006
23	FARMACIA JR. CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000		2,011
24	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A. CENTRIFUGO	2,011
25		T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A. CENTRIFUGO	2,011
26	PROUDCCION F. PARENT.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-01		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
28	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-02		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
29	ALMAC. EVAL. FARMACE.	T. SPLIT DECOR.	YORK		EQ-AA-03		18,000	INVEC. DE AIRE	2,012
30, 31	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO							6/2,013

NUMERO DE UNIDADES: 24 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 23 EQUIPOS TIPO SPLIT DUCTO Y 01 EQUIPO SPLIT PARED.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MARIANO
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANDO TABARADA CASTILLO
C.I. 15.804.419
Director de la Oficina de Servicios

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED Y TECHO.
SISTEMAS DE ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE POR CONDUCTOS.

FECHA AGOSTO 2014 (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						CONSOLA O EVAPORAD.	AÑO DE INSTALACION
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIGO DE PATRIMONIO	CAPACID. BTU/H.		
01	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	101TAF00579	S1092CD		9,000 BTU)	SI	02-01-2013
02	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAHN02469	SJ122CD		12,000 BTU.	SI	02-01-2013
	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TANA02579	SJ182CD		12,000 BTU	SI	02-01-2013
04	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAFZ015007	SJ182CD		12,000 BTU.	SI	04-01-2013
05	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADRO1786	SJ182CD		12,000 BTU.	SI	04-01-2013
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAYV01106	SJ182CD		12,000 BTU.	SI	04-01-2013
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADP01810	SJ182CD		36,000 BTU	SI	04-01-2013
06	EMERG. PEDIATRIA Y GINECO OBSTETRICIA	ADMISION Y ASPIRAC. AIRE	MOTOR INVEC.		S/C.			NO	2,011
07	OF. LOGISTICA	SPLIT PARED	MIREDA	17310223061	MOU-36CR		24,000	SI	2,010
	ALMACEN LOGISTICA	SPLIT PARED	CARRIER	0466301908	38CK024-318		24,000	SI	2,008
08	RAYOS - X	SPLIT PARED	MIREDA	B7613611706	MUC-48 CRM		48,000	SI	2,008
09	AUD.BRAHAM. LUDMIR	SPLIT PARED	CARRIER	X081683828	N2A-E24AKA		48,000	SI (2,013)	2,009
	ECOGRAFIA RX	SPLIT PARED	YORK		HVO-036M		18,000	SI	2,010
11	CENTRO DE ACOPIO	ADMISION Y	MOTOR INVEC.		S/C.			NO	2010
12	LABO.ENDOCRINOLOG. C. ESTERILIZACION	ASPIRACION DE AIRE	MOTOR EXTRC					NO	2,011
13	C.ACOPIO R.COMUNES	ASPIRAC. AIRE	MOTOR EXTRC		S/C.			NO	2,012
14	CENTRO PRODUCTOCC. FORMULAS ENTERAL	ADMISION Y ASPIR DE AIRE	MOTOR INVEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	AGOST2013.
15	ENDOCRINOLOGIA	SPLIT PARED	BOLDPOINT	31106430	ATM-24-430			SI	6/2013.
16	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	04132961060	38KCD00012		24,000	SI	2,009
	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	090E1022471	38K CD 60		24,000	SI	2,006
	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	0422663549	38KCE024113		24,000	SI	2,006
18	ALMAC. DE FARMACIA	SPLIT PARED					24,000	SI	2,009
19	FARMACIA. S.OF LABORAT. MUESTR.S	SPLIT PARED	L. G	94X-2000	SJ-122CD		12,000	SI	2,009
	SERVICIO NEONATAL	SPLIT PARED	LENNOX	S/N	AT-12M301AS		18,000	SI	2,009
20	SERV.INTERME.NEONAT	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-12CD		24,000	SI	2,009
	REFERIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N	C18-24R		24,000	SI	2,009
21	REFERIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-122CD		12,000	SI	2,009
	REFERIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-122CD		12,000	SI	2,010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTE MADRE NIÑO
"SAN GABRIEL"
SAN GABRIEL DE
CARACAS

Ing. ELERRANCO GUADALUPE CASTILLO
C.P. No. 80443
Dirección de la Oficina de Servicio

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED Y TECHO-
SISTEMAS DE ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE POR CONDUCTOS.

FECHA AGOSTO 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS							CONSOLA O EVAPORAD.	AÑO DE INSTALACION
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIGO DE PATRIMONI	CAPACID. BTU/H.			
22	INFORMATICA	SPLIT VENTANA	CARRIER	1424CK1210	CWA-02410A		12,000 BTU		2,009	
23	INFORMATICA	SPLIT VENTANA	CARRIER	1424CK2111	CWA-02410A		12,000 BTU.		2,009	
	INFORMATICA	SPLIT PARED	CIAC	1230704935	CE-024PH3		12,000 BTU	SI	2,012	
25	ENDOSCOPIA	SPLIT PARED	L. G.	94EX2000	SJ-112CD		18,000 BTU	SI	2,010	
	DOSIS UNITARIA	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-122CD			SI	17.4.09	
26	UNIDAD N.P.T	SPLIT PARED	YORK	S/N	YSD-A24FS			SI	17.3.12	
	UNIDAD N.P.T	SPLIT PARED	L. G.	2435024491	YSD-A24FS			SI	20.3.10	
	DIRECCION GENERAL	SPLIT PARED	L. G.	241X001H	SJ182HDDUAL			SI	1.01-13	
27	SECRETARIA DIRECC	SPLIT PARED	L. G.	204TAVY000063	SJ182HDDUAL			SI	4-01-13	
28	A.DE INVESTIGACION	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000116	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONAC.2012	
29	A. ESTEREOMETRIA	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000171	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONACION	
	ASESORIA JURIDICA	SPLIT VENTANA	MIRAY	00000117	AMV-CKL-120		12,000	NO	DONACION	
30	FARMACIA INTERNA	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-24-2HD			SI	SJ-24-2HD	
	LABOR. CENTRAL	SPLIT PARED						SI		

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR RAFAEL ANGULO
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR RAFAEL ANGULO
"SAN BARTOLOME"
Ing. ELIBRANDO VEROBADA CASTILLO
C.I.P. N° 80443
Director de la Oficina de Servicios

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA : SETIEMBRE 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO.

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						EXTRAC. DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIG. PATRIMO	CAPACID. BTU/H.		
01	S. DE OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
02	S. DE OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
03	S. DE OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640606	5055-024-301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
04	S. DE OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640548	5055-036-501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
05	S. DE OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640015	5055-048-51A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
06	S. DE OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097064605	5055-024-301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
08	PASADIZO DE SALA OP.	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640550	5055-036-501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO	1,997
09	INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	X08116829	N2AE60AHA		60,000		2,008
10	BANCO SANGRE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	N2A-E60AH		36,000		2,008
11	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO	2,006
12	BANCO DE LECHE	T. SPLIT DUCTO					36,000		2,013
13.15	UCI DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL	2,010
16.17	SALA DE ACRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN				36,000	MOD.ACNF30101	ENERO
18	FARMAC. DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	6	
19	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000		2,006
20	LABORAT. CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000		2,006
22	TAMIZAJE	T. SPLIT DUCTO	LENOX	5816K2T096	MN-036-HS		24,000		2,006
23	FARMACIA JR. CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000		2,011
24	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A. CENTRIFUGO	2,011
25		T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A. CENTRIFUGO	2,011
26	PRODUCCION F. PARENT.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-01		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
27	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-02		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
29	ALMAC. EVAL. FARMACE.	T. SPLIT DECOR.	YORK		EQ-AA-03		18,000	INVEC. DE AIRE	2,012
30.	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO							6/2,013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR RAFAEL ANGULO
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANZO TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 80449
Director de la Oficina de Servicios G.

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA : OCTUBRE 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO.

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS					EXTRAC.DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO.	CODIG.PATRIMO	CAPACID. BTU/H.	
01	S.DE OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO 1,997
02	S.DE OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO 1,997
03	S.DE OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640606	5055-024301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO 1,997
04	S.DE OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640548	5055-036501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO 1,997
06	S.DE OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640015	5055-048511A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO 1,997
07	S.DE OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097064605	5055-024301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO 1,997
08	PASADIZO DE SALA OP.	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640550	5055-036501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO 1,997
09	INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	X08116829	NZAE60AHA		60,000	2,008
10	BANCO SANGRE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	NZA-E60AH		36,000	2,008
11	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO 2,006
13	BANCO DE LECHE	T. SPLIT DUCTO					36,000	2,013
14.15	UCI DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL 2,010
16.17	SALA DE A. CRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN				36,000	MOD.ACNF30101
18	FARMAC.DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	6
20	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000	2,006
21	LABORAT.CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000	2,006
22	TAMIZAJE	T. SPLIT DUCTO	LENEX	5816K2T096	MIN-036-HS		24,000	2,006
23	FARMACIA JR. CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000	2,011
24	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A. CENTRIFUGO 2,011
25		T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A. CENTRIFUGO 2,011
27	PROUDCCION F.PARENT.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ AA-01		24,000	INVEC.DE AIRE 2,012
28	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ AA-02		24,000	INVEC.DE AIRE 2,012
29	ALMAC.EVAL.FARMACE.	T. SPLIT DECOR.	YORK		EQ AA-03		18,000	INVEC.DE AIRE
30.	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO						6/2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE "NADIE" - Iquitos
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANZO FAYADA CASTILLO
C.I.P. N° 80448
Director de la Oficina de Servicios

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO.

FECHA : NOVIEMBRE 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						EXTRAC. DE AIRE	AÑO DE INSTALAC
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIG. PATRIMO	CAPACID. BTU/H.		
02	S. DE OPERACIONES N° 1	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	14097640500	5055-036-501	112240100001	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
04	S. DE OPERACIONES N° 2	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097G40020	5055-048-51A	112240100002	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
05	S. DE OPERACIONES N° 3	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640606	5055-024-301A	112240100003	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
06	S. DE OPERACIONES N° 4	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	40976640548	5055-036-501A	112240100004	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
07	S. DE OPERACIONES N° 5	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640015	5055-048-511A	112240100005	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
08	S. DE OPERACIONES N° 6	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097064605	5055-024-301A	112240100006	48,000	A. CENTRIFUGO	1,997
09	PASADIZO DE SALA OP. INFORMATICA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	4097640550	5055-036-501A	112240100008	36,000	A. CENTRIFUGO	1,997
11	BANCO SANGRE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	X08116829	NZAE60AHA		60,000		2,008
12	SALA DE PARTOS	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	NZA-E60AH		36,000		2,008
13	BANCO DE LECHE	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	S/N	42XQ-036M		36,000	A. CENTRIFUGO	2,006
14	UCI DE LA MUJER	T. SPLIT DUCTO					36,000		2,013
15.16	SALA DE A. CRITICOS	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	4090825291	CKL-603N		48,000	FANCOIL	2,010
18	FARMAC. DE EMERG.	T. SPLIT DUCTO	GODMAN	0807585233	CKL30-1		36,000	MOD. ACNF30101	ENERO
19	FARMACOTECNIA	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	2207039029	MOV-24CR		24,000	6	2,006
20	LABORAT. CENTRAL	T. SPLIT DUCTO	CARRIER	07418296106	38KCD12308		36,000		2,006
21	TAMIZAJE	T. SPLIT DUCTO	LENEX	5816K2T096	MN-036-HS		24,000		2,006
22	FARMACIA JR. CHOTA	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	010-13441917	MOV-36CR-C		36,000		2,011
23	UTIP	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-60-3	6305140879		36,000	A. CENTRIFUGO	2,011
24	PRODUCCIÓN F. PARENT.	T. SPLIT DUCTO	GOLPOINT	CKL-36-1	6305140879		24,000	A. CENTRIFUGO	2,011
25	DESCONT. MATERIALES	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-01		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
26	ALMAC. EVAL. FARMACE.	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-02		24,000	INVEC. DE AIRE	2,012
27	SALA DE OBSERVACION	T. SPLIT DUCTO	YORK		EQ-AA-03		18,000	INVEC. DE AIRE	2,012
28									
29									
30									6/2013

NUMERO DE UNIDADES: 24 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 23 EQUIPOS TIPO SPLIT DUCTO Y 01 EQUIPO SPLIT PARED.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR EMILIO GARCIA RIVERA
"SAN BARTOLOME"

Ing. ELIBRANDO TABOADA CASTILLO
C. 1111 11-004-49
Directora de la Oficina de Asesoría

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED Y TECHO-SISTEMAS DE ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE POR CONDUCTOS.

FECHA DICIEMBRE 2014. (REFERENCIAL)

MODALIDAD: SERVICIOS DE TERCERO

DIA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	EQUIPOS						CONSOLA O EVAPORAD.	AÑO DE INSTALACION
		EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	CODIGO DE PATRIMONIO	CAPACID. BTU/H.		
02	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	101TAF00579	S1092CD		9,000 BTU)	SI	02-01-201
03	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TABN02469	SJ122CD		12,000 BTU.	SI	02-01-201
	ECOGRAFIA	SPLIT PARED	L. G.	205TANA02579	SJ182CD		12,000 BTU	SI	02-01-201
04	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAF2015007	SJ182CD		12,000 BTU.	SI	04-01-201
05	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADRO1786	SJ182CD		12,000 BTU	SI	04-01-201
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TAYV01106	SJ182CD		12,000 BTU.	SI	04-01-201
	MICROBIOLOGIA	SPLIT PARED	L. G.	205TADPO1810	SJ182CD		36,000 BTU	SI	04-01-201
06	EMERG. PEDIATRIA Y GINECO OBSTETRICIA	ADMISION Y ASPIRAC. AIRE	MOTOR INYEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	2,011
07	OF. LOGISTICA	SPLIT PARED	MIREDA	17310223061	MOU-36CR		24,000	SI	2,010
	ALMACEN LOGISTICA	SPLIT PARED	CARRIER	0466301908	38CK024-318		24,000	SI	2,008
09	RAYOS - X	SPLIT PARED	MIREDA	B7613611706	MUC-48 CRM		48,000	SI	2,008
10	AUD. BRAHAM LUDMIR	SPLIT PARED	CARRIER	X081683828	N2A-E24AKA		48,000	SI (2,013)	2,009
	ECOGRAFIA RX	SPLIT PARED	YORK		HVO-036M		18,000	SI	2,010
11	CENTRO DE ACOPIO	ADMISION Y ASPIRACION DE AIRE	MOTOR INYEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	2010
12	LABO. ENDOCRINOLOG. C. ESTERILIZACION							NO	2,011
14	C. ACOPIO R.COMUNES	ASPIRAC. AIRE	MOTOR EXTRC		S/C.			NO	2,012
16	CENTRO PRODUCC. FORMULAS ENTERAL	ADMISION Y ASPIR. DE AIRE	MOTOR INYEC. MOTOR EXTRC		S/C.			NO	AGOST20
17	ENDOCRINOLOGIA	SPLIT PARED	BOLDPOINT	31106430	ATM-24-430			NO	6/2013.
18	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	04132961060	38KCD00012		24,000	SI	2,009
19	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	090E1022471	38K CD 60		24,000	SI	2,006
	FARMACIA CENTRAL	SPLIT PARED	CARRIER	0422663549	38KCE024113		24,000	SI	2,009
20	ALMAC. DE FARMACIA	SPLIT PARED					24,000	SI	2,011
21	FARMACIA. S.O.P LABORAT. MUESTR.S	SPLIT PARED	L. G. LENNOX	94X-2000 S/N	SJ-122CD AT-12M301AS		12,000	SI	2,009
		SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-12CD		18,000	SI	2,009.
23	SERVICIO NEONATAL	SPLIT PARED	L. G.	S/N	C18-24R		24,000	SI	2,009
	SER.INTERME NEONAT	SPLIT PARED	L. G.	S/N			24,000	SI	2,009
24	REFERIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-1222CD		12,000	SI	2,009
	REFERIDOS	SPLIT PARED	L. G.	S/N	SJ-1222CD		12,000	SI	2,010

HOSPITAL NACIONAL DOCTOR RAFAEL ANGULO

SPN BARTOLOME

Ing. ELIBRAZ TABOADA CASTILLO
C.I.P. N° 60449
Director de la Oficina de Servicios